



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР037/3.Н.00357
(номер сертификата соответствия)

027448
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПак».
ОГРН 1105010000875.

Адрес: 141960, Московская область, Талдомский район, Запрудня рабочий поселок, ул. Ленина, д. 1. Тел. (495) 781-42-37.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПак».
ОГРН 1105010000875.

Адрес: 141960, Московская область, Талдомский район, Запрудня рабочий поселок, ул. Ленина, д. 1. Тел. (495) 781-42-37.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.

111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5, тел.: (495) 308-92-08, (495) 796-89-34, факс: (495) 308-92-07.
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.037/3 от 17.07.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Элементы водосточных систем RUPLAST из ПВХ, выпускаемые по ТУ 22.23.19-001-63543629-2017 с изм. № 1.

Серийный выпуск.

код ОК 034

(ОКПД 2)

22.23.19.000

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» - группа умеренногорючие (Г2),
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» - группа умеренновоспламеняемые

(В2), ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени» - группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отчет об испытаниях № 0481/ДС от 14.08.2017 г.

(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",

свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.036/3 от 17.07.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.10.2017 по 17.08.2020



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Литвинов